

試験成績表

殿

品名	ビニール被覆フレキシブルコンジット(KVタイプ)		
口径	(KKチューブとKKコネクター)		
口径	3 / 4 B (22 ϕ)		
試験長さ	300mm有効長		
1.引張試験	引張試験機にて試験した結果下記の通り。		
	引張荷重	230kg	異常なし
	引張荷重	250kg	破断
2.曲げ試験	円筒に密着するよう左右交互に曲げを繰返した結果下記の通り。		
	第1回	第2回	
	曲げ半径	60R	30R
	繰返回数	500回	300回
	試験結果	正常	正常
3.防水試験	深さ1.0mの水槽内にチューブにコネクターを接続して浸水状況を見た結果下記の通り。		
	試験時間	100時間	
	試験結果	浸水無し	
4.耐蝕試験	30%程度食塩水48時間後、空気中に100時間放置		
	試験結果	異常なし	

日本シーム工業株式会社